


CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Certificato numero/*Certificate number*

DE/5692

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/*Referring to the Classification Reports*
nn. 0346\DC\REA\17_1, 0346\DC\REA\17_2, 0346\DC\REA\17_3 del/*dated* 04/05/2017
nn. 0608\DC\REA\17_1, 0608\DC\REA\17_2 del/*dated* 13/07/2017

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO SRL
Via Mescolino, 12 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

Parquet

Mod. CLIP UP SYSTEM[®]

le prove di tipo secondo la norma EN 14342:2013, in conformità ai punti richiesti dal Produttore e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011

the type testing according to EN 14342:2013 in compliance with the points required by the Manufacturer and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A

The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

<u>15/05/2017</u>	<u>19/07/2017</u>	<u>14/05/2022</u>
Prima emissione	Ultima emissione	Scadenza
<i>First issue</i>	<i>Latest issue</i>	<i>Expiring</i>

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Certificato numero/Certificate number

DE/5692

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - ALLEGATO A

CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - ANNEX A

Parquet

Mod. CLIP UP SYSTEM®

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto/ Product characteristics:

Descrizione/ Description: Parquet multistrato in legno naturale in rovere su strato in betulla incollato con collanti vinilico e poliuretanico con finitura grezza
Multilayer parquet in oak wood surface on a birch layer glued with vinyl and polyurethane glues and with raw finishing

Peso/ Weight: 7700 g/m²
(strato superiore / upper layer 2500 g/m², strato inferiore / lower layer 5200 g/m²)

Spessore/ Thickness: 16 mm
(strato superiore / upper layer 4 mm, strato inferiore / lower layer 12 mm)

4.1 Reazione al fuoco/ Reaction to fire: C_{fl}-s1

Impiego/End use: appoggiato su materassino in polipropilene con barriera vapore metallizzata integrata (spessore 2 mm, massa areica 0,23 kg/m²) a sua volta incollato appoggiato su supporto incombustibile
loose laid on polypropylene underlay with included metalized vapour barrier (thickness 2mm, mass per area unit 0,23 kg/m²), itself loose laid on non combustible support

appoggiato su supporto incombustibile
loose laid on non combustible support

15/05/2017

Prima emissione
First issue

19/07/2017

Ultima emissione
Latest issue

14/05/2022

Scadenza
Expiring

Ing. P. Fumagalli